

## БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛ

### М.Б. ХУДЖАТОВ

Худжатов Микаил Бекзадаевич, ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов".

Образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации (п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").

#### 1. Требования к охране школ

На всех объектах образования следует организовывать охранные мероприятия в зависимости от степени угрозы совершения на них террористических актов и возможных последствий их совершения. Охрана объектов образования может осуществляться охранными организациями на основании договоров на оказание охранных услуг с образовательными организациями и технического задания на оказание охранных услуг (п. 4.1 и 4.2 ГОСТ Р 58485-2019 "Национальный стандарт Российской Федерации. Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. Общие требования", утв. Приказом Росстандарта от 09.08.2019 N 492-ст (далее - ГОСТ Р 58485-2019)).

В школе должны быть выполнены следующие требования по охране школы и ее территории (п. 5.1 ГОСТ Р 58485-2019; раздел "Обеспечение охраны общеобразовательной организации" Методических рекомендаций для общеобразовательных организаций по обеспечению комплексной безопасности (Письмо Минкомсвязи России от 10.04.2020 N ЛБ-С-088-8929) (далее - Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по обеспечению комплексной безопасности)):

1) наличие охранной сигнализации (кнопка тревожной сигнализации, охранная сигнализация в местах хранения материальных ценностей) с выводом сигналов тревоги на местные (автономные) пульта охраны с обязательным его дублированием на системы централизованного наблюдения территориального подразделения вневедомственной охраны или соответствующей информации в дежурную часть территориального органа внутренних дел;

2) наличие системы видеонаблюдения в здании школы, обеспечивающей передачу визуальной информации о состоянии охраняемой зоны на видеомонитор, устанавливаемый на посту, не допускающий несанкционированный доступ к видеозаписям, с регистрацией видеoinформации специальными регистрирующими устройствами, позволяющими обеспечить хранение информации не менее 30 суток;

3) наличие системы контроля и управления доступом (турникет), а также наличие и надлежащее состояние иных инженерно-технических средств защиты (ограда, двери, окна и пр.);

4) посты охраны оборудованы телефоном со списком телефонов экстренной помощи, правоохранительных органов, аварийных служб.

Общеобразовательные организации обязаны проверять работоспособность и заключать договор на техническое обслуживание информационных и технических систем, используемых для обеспечения безопасности, в том числе сигнализации и видеонаблюдения.

Пропускной и внутриобъектовый режимы должны обеспечиваться на основании положения о пропускном и внутриобъектовом режимах охранниками школы совместно с руководством и персоналом школы (п. 6.1 ГОСТ Р 58485-2019). Типовое [положение](#) о пропускном и внутриобъектовом режимах в образовательной организации представлено в Приложении А к ГОСТ Р 58485-2019.

## **2. Требования к антитеррористической защищенности школ**

Антитеррористическая защищенность школ обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных:

а) на воспрепятствование неправомерному проникновению на территорию;

б) на выявление нарушителей, установленных на территориях пропускного и внутриобъектового режимов, и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта;

в) на пресечение попыток совершения террористических актов на территориях;

г) на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на территориях и ликвидацию угрозы их совершения;

д) на обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах, в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности;

е) на выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на территории токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправок (п. 17 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006).

В школе должны быть организованы следующие мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности ([раздел "Антитеррористическая защищенность и противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма" Методических рекомендаций для общеобразовательных организаций по обеспечению комплексной безопасности](#)):

1) плановые и внеплановые проверки по всем видам деятельности, обеспечивающим безопасность и антитеррористическую защищенность школы;

- 2) тренировки с работниками школы и обучающимися по действиям в случае угрозы совершения террористического акта;
- 3) инструктажи с работниками школы по обеспечению антитеррористической защищенности, в том числе в период праздничных дней, а также перед общешкольными и торжественными мероприятиями;
- 4) в общеобразовательном процессе используется дополнительная общеобразовательная программа "Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма";
- 5) плановые и внеплановые проверки возможностей экстренной эвакуации учащихся в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (отсутствие захламленности запасных выходов, глухих решеток в оконных проемах);
- 6) назначено должностное лицо, ответственное за организацию работы по обеспечению антитеррористической защищенности;
- 7) определены лица, ответственные за организацию работы по противодействию распространению идеологии терроризма;
- 8) определены лица, ответственные за оказание адресного профилактического воздействия на лиц, наиболее подверженных или уже подпавших под влияние идеологии терроризма;
- 9) создана рабочая группа по противодействию терроризму и обеспечению антитеррористической защищенности;
- 10) должен иметься план (выписка из плана) администрации муниципального образования по реализации дополнительных мероприятий при установлении уровней террористической опасности (синий, желтый, красный уровни).

### **3. Требования пожарной безопасности к школам**

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах (ч. 3 ст. 21 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности").

Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий школ должны обеспечивать в случае пожара:

- 1) эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;
- 2) возможность проведения мероприятий по спасению людей;
- 3) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания школы;
- 4) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;
- 5) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения (ч. 1 ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)).

безопасности).

В школах должны выполняться следующие требования пожарной безопасности (раздел "Обеспечение пожарной безопасности" Методических рекомендаций для общеобразовательных организаций по обеспечению комплексной безопасности):

1) системы автоматической противопожарной защиты должны находиться в исправном состоянии;

2) двери помещений производственного и складского назначения должны иметь обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности и соответствовать установленным требованиям;

3) в школе должны быть доступны эвакуационные выходы изнутри для свободного открытия без ключа, а на путях эвакуации не размещены посторонние предметы. Администрация школы обязана не реже 1 раза в 5 лет проводить эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах;

4) в школе должны быть назначены лица, ответственные за противопожарное состояние учреждения, а все руководители организации обучены пожарно-техническому минимуму.

Кроме того, администрация общеобразовательной организации должна на основе законодательных документов разработать и принять ряд локальных нормативных актов, среди которых:

- приказ руководителя общеобразовательной организации о противопожарных мероприятиях и назначении ответственных за пожарную безопасность;
- декларация пожарной безопасности общеобразовательной организации;
- инструкция о мерах пожарной безопасности в здании общеобразовательной организации и на прилегающей территории;
- план действий администрации и работников общеобразовательной организации в случае пожара в общеобразовательной организации и др.

По пожарной безопасности в общеобразовательной организации ведутся следующие журналы:

- регистрации вводного противопожарного инструктажа;
- регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте;
- учета первичных средств пожаротушения; контроля проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации.

В общеобразовательной организации должны быть предусмотрены:

- первичные средства пожаротушения в исправном состоянии и в количестве, соответствующем установленным нормам;
- системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре;
- средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от токсичных

продуктов горения;

- системы противопожарного водоснабжения;
- системы дымоудаления;
- системы автоматического пожаротушения.

Для зданий школ в целях обеспечения деятельности пожарных подразделений должно быть обеспечено устройство:

1) пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами;

2) средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений;

3) противопожарного водопровода (ч. 1 ст. 90 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности).

---